POLIAMBULATORIO PRAECILIA

Laboratorio Analisi Praecilia srl
C.so V. Emanuele, 170 - 00066 Manziana (Rm)
Tel: 06 9962994/9 - Fax: 06 99268148
C.F : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

COMUNE DI MANZIANA
Ufficio Protocollo
7 AGO 2014
Prot. N° 14631
Ufficio

Richiedente:
ANALISI ACQUE

COMUNE DI MANZIANA
Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n° 41 del 04/08/2014

Esame	*Risultato*	*Unità*	*Valori di Riferimento*
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:	PIAZZA TITTONI		
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,52		(6.5-9.5)
Conducibilità	310	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,043	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,030	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

§ Eseguito c/o lab.LAG

C.F : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

COMUNE DI MANZIANA
Ufficio Protocollo
7 AGO 2014
Prot. N° 14632
Ufficio

Richiedente:
ANALISI ACQUE

COMUNE DI MANZIANA
Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n° 41 del 04/08/2014

Esame	*Risultato*	*Unità*	*Valori di Riferimento*
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:	VIA TITO SALVATORI		
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,53		(6.5-9.5)
Conducibilità	313	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,040	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,030	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

§ Eseguito c/o lab.LAG

C.F : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

COMUNE DI MANZIANA
Ufficio Protocollo
7 AGO 2014
Prot. N° 12733
Ufficio

Richiedente:
ANALISI ACQUE

COMUNE DI MANZIANA
Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n° 41 del 04/08/2014

Esame	*Risultato*	*Unità*	*Valori di Riferimento*
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:	FONTANA QUADRONI		
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,51		(6.5-9.5)
Conducibilità	315	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,041	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,029	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

§ Eseguito c/o lab.LAG

C.F. : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

COMUNE DI MANZIANA
Ufficio Protocollo
7 AGO 2014
Prot. N° 14636
Ufficio

Richiedente:
ANALISI ACQUE

COMUNE DI MANZIANA
Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n° 41 del 04/08/2014

Esame	*Risultato*	*Unità*	*Valori di Riferimento*
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:	FONTANILE SCOPETONI		
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,50		(6.5-9.5)
Conducibilità	347	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,038	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,028	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

§ Eseguito c/o lab.LAG

POLIAMBULATORIO PRAECILIA

Spett.le Comune di Manziana

11 AGO 2014

14606

Manziana, 04/08/2014

Rapporto di Prova N. 5942/14

Numero campione:	5942		
Data di campionamento:	01/08/14	Data ricevimento:	04/08/2014
Categoria Merceologica:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	Prodotto dichiarato:	Acqua fornita attraverso una rete di distribuzione
Descrizione Campione:	Piazza Tittoni		
Quantità Campione:	0.5 L	Imballaggio:	Bottiglia di plastica con tappo a vite integro
Procedura Campionamento:	Prel. dal lab di analisi PRAECILIA		
Stato di Conservazione:	Contenitore integro Temperatura ambiente		
Data inizio prove:	04/08/2014	Data fine prove:	04/08/2014

RISULTATO DELLE ANALISI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Metodo	Limite	V.G.
Arsenico	6	±1	µg/l	APAT CNR IRSA 3020 con metodo degli idruri Man 29/2003	10 (2)	

(2) D.Lgs. Governo n°31 del 02/02/2001(G. U. n° 52 del 03/03/2001) e s.m.i.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio AEDES srl

Fine del Rapporto di Prova.

Il Chimico (Dott.ssa Marina Icovi)

Laboratorio Analisi Praecilia Srl
C.so V. Emanuele, 170
00066 Manziana (Rm)
P.I. 01227441001 - C.F. 03686570585
Tel. 06 9962994/9 - Fax 06 99268148
Email: info@poliambulatoriopraecilia.it
Posta certificata: laboratoriopraecilia@pec.it
www.poliambulatoriopraecilia.it

100% CARTA RICICLATA RECYCLED PAPER