

Richiedente:  
TAMPONI HACCP

**COMUNE DI MANZIANA**

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 28 del 27/08/2014

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
<b>ES.ACQUA DL 31/2001</b>			
FONTE DI PRELEVAMENTO: PIAZZA TITTONI			
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,63		(6.5-9.5)
Conducibilità	302	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,034	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,016	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,150	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

28/08/2014  
15590  
U102

Richiedente:  
TAMPONI HACCP

**COMUNE DI MANZIANA**

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 28 del 27/08/2014

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
<b>ES.ACQUA DL 31/2001</b>			
FONTE DI PRELEVAMENTO: VIA TITO SALVATORI			
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,60		(6.5-9.5)
Conducibilità	306	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,035	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,014	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,100	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

Richiedente:  
TAMPONI HACCP**COMUNE DI MANZIANA**

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 28 del 27/08/2014

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
<b>ES.ACQUA DL 31/2001</b>			
<b>FONTE DI PRELEVAMENTO:</b>	<b>FONTANA QUADRONI</b>		
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,61		(6.5-9.5)
Conducibilità	304	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,036	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,014	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,100	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

Richiedente:  
TAMPONI HACCP**COMUNE DI MANZIANA**

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 28 del 27/08/2014

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
<b>ES.ACQUA DL 31/2001</b>			
<b>FONTI DI PRELEVAMENTO:</b>	<b>FONTANILE SCOPETONI</b>		
Colore	Incolore		(Incolore)
Odore	Inodore		(Inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,50		(6.5-9.5)
Conducibilità	296	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,040	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,013	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,080	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

Il Direttore

Dott.ssa Simonetta Giannandrea

